



証明書番号：No. 588

# 清潔区域環境モニタリング証明書

## 久喜かわしま眼科 殿

検査対象：手術室

検査項目：清浄度検査・微生物検査

検査日：令和3年3月2日

上記検査対象の環境モニタリングを行った結果、清浄度検査において国際規格ISO評価基準クラス7に適合していることを証明いたします。

また、微生物検査において付着細菌は検出されなかったことを証明いたします。

清潔区域環境モニタリングは、最長「6ヶ月毎」の検査を推奨いたします。

令和3年3月18日

無菌技術55年の専門メーカー  
**日科ミクロン株式会社**

医療事業部 医療システム部門

〈日本眼科医療機器協会会員〉

〈社団法人日本空気清浄協会会員〉